

拟作出审批决定的建设项目环境影响报告表基本情况

建设项目名称	建设单位名称	建设地点	环评文件 编制单位名称	建设项目概况	主要环境影响和环境保护对策与措施	建设单位开展的 公众参与情况	公示起止日期
南水北调天津滨海 海晶盐场五区分散 式风电项目	南水北调（天津）新能源 有限公司	滨海新区大 沽街长芦海 晶集团第一 分公司厂区	联合泰泽环境科技 发展有限公司	新建2台风电机组（单机容量为 6.25MW），风电机组与箱式变压器采用一 机一变的单元接线方式，风机经机段出口 箱式变压器升至10.5kv后，分2回10kv架 空集电线路接入五区35kv变电站10kv母线 。风电场内的2回10kv架空集电线路、 35kv变电站及输出线路不在本项目评价范 围内。	1. 施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环 评报告中提出的污染防治措施：做到合法施工，文明生 产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车 辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场 地固体废物应及时清运；合理安排施工区域，选用低噪 声设备，加强对高噪声机械的管理，确保厂界噪声排放 达标；对于临时用地，严格控制用地边界，确保位于项 目租赁土地范围内，并及时做好生态恢复。 2. 合理安排施工时间，施工过程应避开鸟类迁徙时段。 3. 维护风机时，更换下来的废润滑油、废蓄电池等危险 废物交由有资质单位处置，不在现场存放，做到“即产 即清”。		2025.10.28- 2025.11.3
南水北调天津滨海 海晶制盐服务中心 分散式风电项目	南水北调（天津）新能源 有限公司	滨海新区大 沽街长芦海 晶集团第一 分公司厂区	联合泰泽环境科技 发展有限公司	新建2台风电机组（单机容量为 6.25MW），风电机组与箱式变压器采用一 机一变的单元接线方式，风机经机段出口 箱式变压器升至10.5kv后，分2回10kv架 空集电线路接入五区35kv变电站10kv母线 。风电场内的2回10kv架空集电线路、 35kv变电站及输出线路不在本项目评价范 围内。	1. 施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环 评报告中提出的污染防治措施：做到合法施工，文明生 产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车 辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场 地固体废物应及时清运；合理安排施工区域，选用低噪 声设备，加强对高噪声机械的管理，确保厂界噪声排放 达标；对于临时用地，严格控制用地边界，确保位于项 目租赁土地范围内，并及时做好生态恢复。 2. 合理安排施工时间，施工过程应避开鸟类迁徙时段。 3. 维护风机时，更换下来的废润滑油、废蓄电池等危险 废物交由有资质单位处置，不在现场存放，做到“即产 即清”。		2025.10.28- 2025.11.3